

**Berichtsdatum** 29.10.2008

**Unternehmen** Firma Finsterbusch  
**Adresse** Annaberger Str. 339, 09125 Chemnitz  
**Thermograf** Herr Finsterbusch

**Kunde** Testkunde 1  
**Adresse**  
**Ansprechpartner**




Bild- und Objektparameter		Textkommentare
<b>Kameramodell</b>	FLIR B-CAM Western,	
<b>Bilddatum</b>	2008:10:28 16:50:22	
<b>Bildname</b>	007.jpg	
<b>Emissionsgrad</b>	0,96	
<b>Reflektierte Temperatur</b>	20,0 °C	
<b>Objektstand</b>	2,0 m	

Beschreibung
<p>drei verschiedene temperaturen an drei glasflächen,            7,0°C energiesparglas 1,1k aus 2006            9,3°C wärmeschutzglas 1,7k aus 1997            10,5°C isoglas 3,0k aus 1992            sockel extrem schwach,( heizung im keller)</p>