

**Berichtsdatum** 29.10.2008

**Unternehmen** Firma Finsterbusch  
**Adresse** Annaberger Str. 339, 09125 Chemnitz  
**Thermograf** Herr Finsterbusch

**Kunde** Testkunde 1  
**Adresse**  
**Ansprechpartner**




Bild- und Objektparameter		Textkommentare
<b>Kameramodell</b>	FLIR B-CAM Western,	
<b>Bilddatum</b>	2008:10:28 16:47:44	
<b>Bildname</b>	004.jpg	
<b>Emissionsgrad</b>	0,96	
<b>Reflektierte Temperatur</b>	20,0 °C	
<b>Objektabstand</b>	2,0 m	

## Beschreibung

reihenhäuser in der fassade gleich gedämmt, jedoch links ohne sockeldämmung (8,3°C), rechts mit sockeldämmung (6,3°C), linkes fenster alte ddr-2flügelverglasung (ca.1985), rechts alte bundesdeutsche isolierverglasung (ca. 1994), beide ca. 3,0k