

Berichtsdatum 29.10.2008

Unternehmen Firma Finsterbusch
Adresse Annaberger Str. 339, 09125 Chemnitz
Thermograf Herr Finsterbusch

Kunde Testkunde 1
Adresse
Ansprechpartner




Bild- und Objektparameter		Textkommentare
Kameramodell	FLIR B-CAM Western,	
Bilddatum	2008:10:28 16:48:40	
Bildname	006.jpg	
Emissionsgrad	0,96	
Reflektierte Temperatur	20,0 °C	
Objektstand	2,0 m	

Beschreibung
linke fassade schwach gedämmt ca. 3cm, rechte fassade stark gedämmt ca. 8cm, sockel links gut, rechts schlecht