

Berichtsdatum 29.10.2008

Unternehmen Firma Finsterbusch
Adresse Annaberger Str. 339, 09125 Chemnitz
Thermograf Herr Finsterbusch

Kunde Testkunde 1
Adresse
Ansprechpartner





Bild- und Objektparameter		Textkommentare
Kameramodell	FLIR B-CAM Western,	
Bilddatum	2008:10:28 16:50:22	
Bildname	007.jpg	
Emissionsgrad	0,96	
Reflektierte Temperatur	20,0 °C	
Objektstand	2,0 m	

Beschreibung
drei verschiedene temperaturen an drei glasflächen, 7,0°C energiesparglas 1,1k aus 2006 9,3°C wärmeschutzglas 1,7k aus 1997 10,5°C isoglas 3,0k aus 1992 sockel extrem schwach,(heizung im keller)